



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

1. Select the desired LED color temperature and power using the switches inside the cylinder (Fig.1a detail).
2. Install the Universal Spider Adaptor Plate on the ceiling recessed junction box by screwing the two screws (Fig. 1b).
3. Make electrical connections between the luminaire and junction box wires as shown in Fig. 1c. Push the wires into the junction box through the central hole of the Universal Spider Adaptor Plate.
4. Install the luminaire on the ceiling by tightening the lamp and the Universal Spider Adaptor counter clockwise (Fig.1d and Fig.1e).
5. Apply power.

NOTE: The gasket is installed after the mounting plate is screwed to the junction box.

For outdoor mounting or wet location, it is required to use clear, outdoor rated silicone caulk between the gasket and the mounting surface. Use a waterproof junction box ensuring that it is properly sealed. (Fig. 1d)

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

1. Sélectionnez la température de couleur et la puissance souhaitées de la LED à l'aide des interrupteurs à l'intérieur du cylindre (détail Fig.1a).
2. Installer la plaque adaptateur à débouchures universelles sur la boîte de jonction encastrée dans le plafond en vissant les deux vis (Fig. 1b).
3. Effectuer les connexions électriques entre le luminaire et les fils de la boîte de jonction comme indiqué sur la Fig. 1c, Pousser les fils dans la boîte de jonction par le trou central de la plaque adaptateur à débouchures universelles.
4. Installez le luminaire sur le plafond en serrant la lampe et l'adaptateur Spider universel (Fig.1d et Fig.1e).
5. Mettre sous tension.

REMARQUE : Le joint est installé après avoir vissé la plaque de montage à la boîte de jonction.

Pour un montage à l'extérieur ou dans un endroit humide, il est nécessaire d'utiliser un mastic silicone transparent adapté à une utilisation en extérieur entre le joint et la surface de montage. Utilisez une boîte de jonction étanche en vous assurant qu'elle est correctement scellée. (Fig. 1d).




Fig. 1a




Fig. 1b




Fig. 1c





Fig. 1d



Fig. 1e

ELECTRICAL CONNECTIONS / CONNEXIONS ÉLECTRIQUES



Installation Instructions / Notice de montage

EN SUSPENDED MOUNT

1. Select the desired LED color temperature and power using the switches inside the cylinder and screw the cylinder module onto the suspended mounting kit.
2. Connect the quick connectors between cylinder module and mounting kit wires. (Fig. 2a detail).
3. Assemble the luminaire by screwing the two parts (Fig. 2a).
4. Remove the Universal Spider Adaptor Plate from the luminaire by unscrewing the two side canopy screws (Fig. 2b).
5. Install the Universal Spider Adaptor Plate on the ceiling recessed junction box by screwing the two screws (Fig. 2c).
6. Adjust the power cable length if needed. Slide the canopy strain relief by unscrewing the screw and cut the power cable at desired length. Fasten the power cable on the canopy using the strain relief (screw the strain relief screw to lock the power cable) (Fig. 2d).
7. Make electrical connections between the luminaire and junction box wires as shown in Fig. 2e. Push the wires into the junction box through the central hole of the Universal Spider Adaptor Plate.
8. Install the canopy of luminaire on the ceiling Universal Spider Adaptor Plate by using the two side screws (Fig. 2f and Fig. 2g).
9. Apply power.

FR MONTAGE SUSPENDU

1. Sélectionnez la température de couleur et la puissance souhaitées pour les LED à l'aide des commutateurs situés à l'intérieur du cylindre, puis vissez le module cylindrique sur le kit de montage suspendu.
2. Branchez les connecteurs rapides entre les fils du module cylindrique et ceux du kit de montage (Fig. 2a détail).
3. Assemblez le luminaire en vissant les deux parties (Fig. 2a).
4. Retirez la plaque adaptateur à débouchures universelles du luminaire en dévissant les deux vis latérales du pavillon de recouvrement (Fig. 2b).
5. Installez la plaque adaptateur à débouchures universelles sur la boîte de jonction encastrée dans le plafond en vissant les deux vis (Fig. 2c).
6. Ajustez la longueur du câble d'alimentation si nécessaire. Glissez l'embout de sécurité en dévissant la vis et coupez le câble d'alimentation à la longueur désirée. Fixez le câble d'alimentation sur le pavillon de recouvrement en utilisant l'embout de sécurité (visser la vis de l'embout de sécurité pour bloquer le câble d'alimentation) (Fig. 2d).
7. Effectuez les connexions électriques entre le luminaire et les fils de la boîte de jonction comme indiqué sur la Fig. 2e. Poussez les fils dans la boîte de jonction par le trou central de la plaque adaptateur à débouchures universelles.
8. Installez le pavillon de recouvrement du luminaire sur la plaque adaptateur à débouchures universelles du plafond à l'aide des deux vis latérales (Fig. 2f et Fig. 2g).
9. Mettre sous tension.




Fig. 2a




Fig. 2c




Fig. 2b




Fig. 2d




Fig. 2e

Installation Instructions / Notice de montage

POWER SUPPLY ALIMENTATION ÉLECTRIQUE




Fig. 2e




Fig. 2f




Fig. 2g

EN TRACK JUNO SUSPENDED MOUNT

1. Select the desired LED color temperature and power using the switch inside the cylinder and screw the cylinder module onto the track mounting kit. (Fig. 3a detail)
2. Adjust the power cable length if needed. Slide the strain relief by unscrewing the screw and cut the power cable at desired length. Fasten the power cable on the cover using the strain relief (screw the strain relief screw to lock the power cable)(Fig. 3b). Connect the quick connectors between cylinder module and mounting kit wires.
3. Insert the brass contacts on the top of Track Adaptor J-type into the Track Channel (Fig. 3c).
4. Rotate the track adaptor J-type 90° (Fig. 3c) so that the indicator arrow point toward the polarity groove once installed (Fig. 3d).

- NOTE:** Be careful not to touch the track bar inside the track with bare hands.
5. Apply power, installation is completed (Fig. 3e).

FR MONTAGE SUR UN RAIL TYPE JUNO SUSPENDU

1. Sélectionnez la température de couleur et la puissance souhaitées pour les LED à l'aide du commutateur situé à l'intérieur du cylindre, puis vissez le module cylindrique sur le kit de montage sur rail. (Fig. 3a détail)
2. Ajustez la longueur du câble d'alimentation si nécessaire. Faites glisser le serre-câble en dévissant la vis et coupez le câble d'alimentation à la longueur souhaitée. Fixez le câble d'alimentation sur le couvercle à l'aide du serre-câble (vissez la vis du serre-câble pour verrouiller le câble d'alimentation) (Fig. 3b). Connectez les connecteurs rapides entre le module cylindrique et les fils du kit de montage.
3. Insérez les contacts en laiton situés sur le dessus de l'adaptateur de rail type J dans le canal du rail (Fig. 3c).
4. Faites pivoter l'adaptateur de rail type J de 90° (Fig. 3c) afin que la flèche indicatrice pointe vers la rainure de polarité une fois installé (Fig. 3d).

- NOTE:** Veillez à ne pas toucher à mains nues la barre d'alimentation située à l'intérieur du rail.
5. Mettre sous tension, l'installation est terminée (Fig. 3e).

Track for J-Type adaptor Adaptor Rail pour adaptateur type J




Fig. 3a




Fig. 3b




Fig. 3c




Fig. 3d




Fig. 3e

EN OPTIONAL SNOOT INSTALLATION

1. Unscrew the front trim (Fig. 4a).
2. Screw the optional snoot in (Fig. 4b).
3. The installation is complete (Fig. 4c).

FR INSTALLATION DE L'EMBOUT OPTIONNEL

1. Dévisser la garniture avant vers l'extérieur (Fig. 4a).
2. Visser l'embout optionnel vers l'intérieur (Fig. 4b).
3. L'installation est terminée (Fig. 4c).




Fig. 4a




Fig. 4b




Fig. 4c

EN OPTIONAL REFLECTOR INSTALLATION

1. Unscrew the front trim (Fig. 5a).
2. Unscrew the reflector retainer ring (Fig. 5b).
3. Remove the reflector from luminaire (Fig. 5c).
4. Place the optional reflector into the luminaire (Fig. 5d).
5. Screw the reflector retainer ring in (Fig. 5e).
6. Screw the front trim in (Fig. 5f).

FR INSTALLATION DU RÉFLECTEUR OPTIONNEL

1. Dévisser la garniture avant vers l'extérieur (Fig. 5a).
2. Dévisser la bague de retenue du réflecteur (Fig. 5b).
3. Retirer le réflecteur du luminaire (Fig. 5c).
4. Placer le réflecteur optionnel dans le luminaire (Fig. 5d).
5. Visser la bague de retenue du réflecteur (Fig. 5e).
6. Visser la garniture avant (Fig. 5f).




Fig. 5a




Fig. 5b




Fig. 5c




Fig. 5d




Fig. 5e




Fig. 5f

EN OPTIONAL HONEYCOMB INSTALLATION

1. Unscrew the front trim (Fig. 6a).
2. Place the honeycomb over the opening (Fig. 6b).
3. Screw the front trim back on (Fig. 6c).
4. The installation is complete (Fig. 6d).

FR INSTALLATION DE NID D'ABEILLES OPTIONNEL

1. Dévisser la garniture avant (Fig. 6a).
2. Placez le nid d'abeilles sur l'ouverture avant (Fig. 6b).
3. Revissez la garniture avant (Fig. 6c).
4. L'installation est terminée (Fig. 6d).




Fig. 6a




Fig. 6b




Fig. 6c




Fig. 6d