



**WARNING**  
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

**AVERTISSEMENT**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

**READ and UNDERSTAND** these instructions before installing the luminaire.

**LISEZ** cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

**CAUTION**

- Risk of fire or electric shock. The installation should be performed only by a qualified electrician in accordance with the National Electrical Code and relevant local codes. This product must be installed in full accordance with applicable electrical and building codes. This fixture is for outdoor use and should not be used in areas with limited ventilation or high ambient temperatures.
- **TO AVOID ELECTRIC SHOCK:** Be certain electrical power is OFF before and during installation and maintenance. Luminaire must be connected to a wiring system with an equipment-grounding conductor.
- **TO AVOID EXPLOSION:** Make sure the supply voltage is the same as the rated luminaire voltage. • Do not install where marked operating temperatures exceed the ignition temperature of the hazardous atmosphere. • Do not operate in ambient temperatures above those indicated on the luminaire. • Keep lens tightly closed when in operation. • For supply connections use wire rated for at least 80°C.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusibles ou disjoncteurs), sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation **DOIT** être conforme au Code canadien de l'électricité, Première partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

**MISE EN GARDE**

- Pour réduire les risques d'incendie, d'explosion, ou de choc électrique, l'installation, l'inspection et l'entretien de ce produit doivent être faites uniquement par un électricien qualifié, conformément à tous les codes électriques applicables. Ce luminaire est pour une utilisation extérieure et ne devrait pas être installé dans des espaces avec une ventilation restreinte ou avec une haute température ambiante.
- **POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES:** S'assurer de **COUPER** l'alimentation électrique avant et pendant l'installation et l'entretien. • Le luminaire doit être branché à un système de câblage doté d'un conducteur de mise à la terre.
- **POUR ÉVITER LES EXPLOSIONS:** S'assurer que la tension d'alimentation est la même que la tension nominale du luminaire. • Ne pas installer dans les endroits où les températures de fonctionnement indiquées dépassent la température d'ignition dans des atmosphères dangereuses. • Ne pas faire fonctionner à des températures ambiantes supérieures à celles indiquées sur le luminaire. • Garder la lentille bien fermée pendant le fonctionnement de l'appareil. • Utiliser des fils prévus pour une température nominale d'au moins 80°C pour le raccord d'alimentation.

**INSTALLATION: TURN OFF THE POWER BEFORE INSTALLATION**

1. Using the anchor screws with the round location plate, solidify your base in cement as shown in the picture (fig. 1)
2. Remove the base of the bollard (fig. 2)
3. Secure the base of the bollard and the driver to the foundation plate with the anchor screws (fig. 3)
4. Make the wire connections (line to line – power to power – neutral to neutral) (fig. 4)
5. Mount the body of the bollard onto the base (fig. 5)
6. Close and secure the whole unit to the foundation plate (fig. 6).

**INSTALLATION: COUPER L'ALIMENTATION AVANT L'INSTALLATION**

1. À l'aide des vis d'ancrage et de la plaque de fondation ronde, solidifier votre base dans du ciment tel que présenté sur l'image (fig. 1)
2. Retirer la base du bollard (fig. 2)
3. Sécurisez la base du bollard et le transformateur à la plaque de fondation avec les vis d'ancrage (fig. 3)
4. Faire des connections (ligne à ligne – tension à tension – neutre à neutre) (fig. étape 4)
5. Monter le bollard sur la base (fig. 5)
6. Fermer et sécuriser l'unité en entier à la plaque de fondation (fig. 6).

## 1 INSTALLATION

Figure 1.1




Figure 1.2




Figure 1.3




Figure 1.4




Figure 1.5




Figure 1.6

