

# Installation Instructions / Notice de montage



**WARNING**  
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

**AVERTISSEMENT**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

**READ and UNDERSTAND** these instructions before installing the luminaire.

**LISEZ** cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

**CAUTION**

- Install this kit only in spaces that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- These products are intended to be used in dry, damp or wet locations.
- These retrofits can be paired with dimmers.
- Make sure the voltage matches the fixture rating.
- CAN ICES-005 (B) - This lighting equipment complies with Canadian standard ICES-005 for use in residential applications.

**INSTALLATION INSTRUCTIONS (FIG. 2)**

1. Turn power OFF from the electrical panel before starting installation.
2. Locate a suitable position to place the downlight and cut a hole in accordance to the cut-hole dimensions provided in the table above (fig. 1.1).
3. Remove knock-out(s) carefully with a screw driver.
4. Connect (push) electrical wires from electric box into the correct inserts using the provided connectors. Black (Line) - White (Neutral).
5. Place wires back into the junction box / driver housing and snap the door back into place.
6. Bend back the two torsion springs and fit the fixture in the hole in ceiling. Slowly release unit up to the ceiling and the springs will hold fixture in place (fig. 1.2).

FR

Couper l' alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusibles ou disjoncteurs) , sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation **DOIT** être conforme au Code canadien de l'électricité, Première partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

**MISE EN GARDE**

- Faire l'installation de ce kit uniquement dans des luminaires ayant les caractéristiques et les dimensions illustrées dans les photographies et/ou les schémas.
- Ne pas faire de trous, ni modifier les trous existants dans un boîtier de fils ou de composants électriques lors de l'installation de ce kit.
- Pour éviter que les fils frottent ou soient endommagés, ne pas les exposer aux bords tranchants de tôle ou à des objets coupants.
- Ces produits sont conçus pour être utilisés dans un environnement sec, humide ou mouillé.
- Ces encastrés peuvent être combinés avec des gradateurs.
- Assurez-vous que la tension soit compatible avec celle du luminaire.
- NMB-005 (B) - Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles.

**GUIDE D'INSTALLATION (FIG. 1)**

1. Assurez-vous de couper l'alimentation principale avant de procéder.
2. Localisez un emplacement pour installer l'encastré et couper un trou selon les dimensions du trou d'ouverture fourni dans le tableau ci-dessus (fig. 1.1).
3. Avec prudence et à l'aide d'un tourne-vis, retirez les alvéoles défonçables.
4. Connectez (pousser) les fils électriques de la boîte électrique au connecteurs inclus. Noir (Ligne) - Blanc (Neutre).
5. Remplacez les fils dans la boîte de jonction / le boîtier du pilote et remplacez le couvercle en place.
6. Repliez vers l'arrière les deux ressorts de torsion et insérez l'encastré dans le trou au plafond. Relâcher doucement l'unité dans le plafond, les ressorts tiendront l'encastré en place (fig. 1.2).

## 1 MODEL / MODÈLES

ORDER CODE CODE DE COMMANDE	DESCRIPTION	WATTS (w)	VOLTS (v)	LUMENS (lm)	COLOR TEMP. (K) TEMP. DE COULEUR (K)	OPERATING TEMPERATURE (° C / ° F) TEMPÉRATURE D'OPÉRATIONS (° C / ° F)	CUT HOLE DIMENSIONS DIMENSIONS TROU D'OUVERTURE
64326	LED/PRESTO/DL4ID/7W/27K/STD	7	120	550	2700	-20°C / -4°F à 40°C / 104°F	Ø 4 1/8" - 4 23/32" (105-120 mm)
64327	LED/PRESTO/DL4ID/7W/30K/STD	7	120	600	3000	-20°C / -4°F à 40°C / 104°F	Ø 4 1/8" - 4 23/32" (105-120 mm)
64328	LED/PRESTO/DL4ID/7W/40K/STD	7	120	630	4000	-20°C / -4°F à 40°C / 104°F	Ø 4 1/8" - 4 23/32" (105-120 mm)
64329	LED/PRESTO/DL6ID/9W/30K/STD	9	120	750	3000	-20°C / -4°F à 40°C / 104°F	Ø 5 1/2" - 6 3/8" (140-162 mm)
64330	LED/PRESTO/DL6ID/9W/40K/STD	9	120	800	4000	-20°C / -4°F à 40°C / 104°F	Ø 5 1/2" - 6 3/8" (140-162 mm)

## 2 INSTALLATION INSTRUCTIONS / GUIDE D'INSTALLATION

Figure 2.1




Figure 2.2

